

Сводная информация по свободной мощности за III квартал 2025 года										
АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"										
№	Наименование ТП-10/0,4кВ	Напряжения (кВ)	Ток среднего значения (А)	Корень из-3	Потребляемая нагрузка (кВт)	Мощность ТМГ (кВА)	COS Ф	Допустимая Нагрузка (кВт)	Фактическая нагрузка (кВт)	Свободная нагрузка (кВт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТП-1И	0,4	10,5	1,732	7	100	0,8	63,5	7	56
2	ТП-2И	0,4	1,2	1,732	1	630	0,8	364,16	1	363
3	ТП-3И	0,4	2,4	1,732	2	400	0,8	236,2	2	235
4	ТП-4И	0,4	3,6	1,732	2	100	0,8	63,5	2	61
5	ТП-5И	0,4	10	1,732	7	630	0,8	364,16	7	357
6	ТП-1Л	0,4	28	1,732	19	400	0,8	236,2	19	217
7	ТП-2Л	0,4	120	1,732	83	1000	0,8	577	83	494
8	ТП-Общежитие	0,4	117,6	1,732	81	400	0,8	236,2	81	155
9	ТП-Водозабор	0,4	40	1,732	28	630	0,8	364,16	28	336
10	ТП-Очистные	0,4	10,5	1,732	7	100	0,8	63,5	7	56
11	ТП-Развязка	0,4	9	1,732	6	100	0,8	63,5	6	57