

Сводная информация по свободной мощности за I квартал 2026 года

АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"

№	Наименование ТП-10/0,4кВ	Напряжения (кВ)	Ток среднего значения (А)	Корень из-3	Потребляемая нагрузка (кВт)	Мощность ТМГ (кВА)	COS Ф	Допустимая Нагрузка (кВт)	Фактическая нагрузка (кВт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТП-1И	0,4	12,2	1,732	8	100	0,8	63,5	8
2	ТП-2И	0,4	2,8	1,732	2	630	0,8	364,16	2
3	ТП-3И	0,4	3	1,732	2	400	0,8	236,2	2
4	ТП-4И	0,4	3,5	1,732	2	100	0,8	63,5	2
5	ТП-5И	0,4	9	1,732	6	630	0,8	364,16	6
6	ТП-1Л	0,4	25	1,732	17	400	0,8	236,2	17
7	ТП-2Л	0,4	128	1,732	89	1000	0,8	577	89
8	ТП-Общежитие	0,4	95	1,732	66	400	0,8	236,2	66
9	ТП-Водозабор	0,4	37	1,732	26	630	0,8	364,16	26
10	ТП-Очистные	0,4	10	1,732	7	100	0,8	63,5	7
11	ТП-Развязка	0,4	9	1,732	6	100	0,8	63,5	6

Свободная нагрузка (кВт)
11
55
362
234
61
358
219
488
170
339
57
57