

Сводная информация по свободной мощности за II квартал 2026 года

АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"

№	Наименование ТП-10/0,4кВ	Напряжения (кВ)	Ток среднего значения (А)	Корень из-3	Потребляемая нагрузка (кВт)	Мощность ТМГ (кВА)	COS Ф	Допустимая Нагрузка (кВт)	Фактическая нагрузка (кВт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТП-1И	0,4	14	1,732	10	100	0,8	63,5	10
2	ТП-2И	0,4	2,5	1,732	2	630	0,8	364,16	2
3	ТП-3И	0,4	3,9	1,732	3	400	0,8	236,2	3
4	ТП-4И	0,4	3,3	1,732	2	100	0,8	63,5	2
5	ТП-5И	0,4	9	1,732	6	630	0,8	364,16	6
6	ТП-1Л	0,4	23,5	1,732	16	400	0,8	236,2	16
7	ТП-2Л	0,4	126	1,732	87	1000	0,8	577	87
8	ТП-Общежитие	0,4	65	1,732	45	400	0,8	236,2	45
9	ТП-Водозабор	0,4	35	1,732	24	630	0,8	364,16	24
10	ТП-Очистные	0,4	9,6	1,732	7	100	0,8	63,5	7
11	ТП-Развязка	0,4	11	1,732	8	100	0,8	63,5	8

Свободная нагрузка (кВт)
11
54
362
233
61
358
220
490
191
340
57
56