

Сводная информация по свободной мощности за IV квартал 2025 года

АО "УК СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота"

| № | Наименование ТП-10/0,4кВ | Напряжения (кВ) | Ток среднего значения (А) | Корень из-3 | Потребляемая нагрузка (кВт) | Мощность ТМГ (кВА) | COS Ф | Допустимая Нагрузка (кВт) | Фактическая нагрузка (кВт) |
|----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТП-1И | 0,4 | 10,5 | 1,732 | 7 | 100 | 0,8 | 63,5 | 7 |
| 2 | ТП-2И | 0,4 | 1,2 | 1,732 | 1 | 630 | 0,8 | 364,16 | 1 |
| 3 | ТП-3И | 0,4 | 2,4 | 1,732 | 2 | 400 | 0,8 | 236,2 | 2 |
| 4 | ТП-4И | 0,4 | 3,6 | 1,732 | 2 | 100 | 0,8 | 63,5 | 2 |
| 5 | ТП-5И | 0,4 | 10 | 1,732 | 7 | 630 | 0,8 | 364,16 | 7 |
| 6 | ТП-1Л | 0,4 | 28 | 1,732 | 19 | 400 | 0,8 | 236,2 | 19 |
| 7 | ТП-2Л | 0,4 | 120 | 1,732 | 83 | 1000 | 0,8 | 577 | 83 |
| 8 | ТП-Общежитие | 0,4 | 117,6 | 1,732 | 81 | 400 | 0,8 | 236,2 | 81 |
| 9 | ТП-Водозабор | 0,4 | 40 | 1,732 | 28 | 630 | 0,8 | 364,16 | 28 |
| 10 | ТП-Очистные | 0,4 | 10,5 | 1,732 | 7 | 100 | 0,8 | 63,5 | 7 |
| 11 | ТП-Развязка | 0,4 | 9 | 1,732 | 6 | 100 | 0,8 | 63,5 | 6 |

| |
|-------------------------------------|
| |
| |
| Свободная нагрузка (кВт) |
| |
| 11 |
| 56 |
| 363 |
| 235 |
| 61 |
| 357 |
| 217 |
| 494 |
| 155 |
| 336 |
| 56 |
| 57 |